

UWAGA

1. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE (ZGODNIE Z ART. 10 USTAWY PRAWO BUDOWLANE) ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW NALEŻY ZACHOWAĆ DO KONTROLI DO KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT.
2. ELEMENTY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI-WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW PRZED WBUDOWANIEM NALEŻY OBOWIĄZKOWO SPRAWDZIĆ W MIEJSCU MONTAŻU.
3. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNEJ I MECHANICZNEJ ORAZ INSTAL. ELEKTRYCZNEJ WYKONAĆ W/G WYTYCZNYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
4. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE /Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDNIO OZNAKOWANYCH/ NALEŻY PROWADZIĆ DO STROPU /PEŁNE WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ/.
5. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELEŃ POŻ. POPRZEZ ATESTOWANE, PRZEPUSTY O ODPORNOŚCI OGN. RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGN. ŚCIANY, USZCZELNIĆ PYROPLASTEM-CS /MIN. GR. 3mm./
6. NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE LUB PREFABRYKOWANE W/G PROJ. KONSTR.
7. DLA ZABUDOWY ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH TYPU GEBERIT W ŚCIANKACH INSTALACYJNYCH ZASTOSOWAĆ 1-WARSTWOWĄ WODOODPORNĄ PŁYTĘ GIPSOWO-KARTONOWĄ GR. 18mm LUB 2-WARSTWOWĄ WODOODPORNĄ PŁYTĘ GIPSOWO-KARTONOWĄ GR. 12,5mm (2x12,5mm)
8. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ , KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACYJNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
9. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
10. PODANE WYMIARY DRZWI SĄ WYMIARAMI CZYNNYMI PRZEJŚCIA!
11. POKAZANE NA RYSUNKACH WYMIARY STOLARKI I ŚLUSARKI W ŚWIETLE OTWORÓW MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MURARSKICH I MONTAŻOWYCH ŚCIANEK ZWERYFIKOWAĆ I DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANYCH WYMIARÓW WYBRANEGO PRODUCENTA.

A1

- płytki gresowe układane na kleju, gr 2cm
- jastrych cementowy M12, zbrojony siatką z prętów Ø3, o oczku 10 na 10, gr. 5cm
- folia polietylenowa, gr. 0,2mm
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λD < 0,035 [W/mK], gr. 10cm
- papa termozgrzewalna gr. 4mm
- podkład gruntujący: asfaltowy roztwór modyfikowany kauczukiem do gruntowania
- chudy beton
- istniejące podłoze gruntowe

A2

- płytki gresowe układane na kleju, gr 2cm
- jastrych cementowy M12, zbrojony siatką z prętów Ø3, o oczku 10 na 10, gr. 5cm
- folia polietylenowa, gr. 0,2mm
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λD < 0,035 [W/mK], gr. 5cm
- styrobeton o gęstości 350-45o kg/m3, gr. 5-14cm
- istniejący strop odcinkowy

A3

- płytki gresowe układane na kleju, gr 2cm
- jastrych cementowy M12, zbrojony siatką z prętów Ø3, o oczku 10 na 10, gr. 5cm
- folia polietylenowa, gr. 0,2mm
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λD < 0,035 [W/mK], gr. 5cm
- płyta stropowa 15 cm
- tynk cementowy 1,5 cm

A4

- płytki gresowe układane na kleju, gr 2cm/podłoga drewniana
- jastrych cementowy M12, zbrojony siatką z prętów Ø3, o oczku 10 na 10, gr. 5cm
- folia polietylenowa, gr. 0,2mm
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λD < 0,035 [W/mK], gr. 5cm
- strop z płyt kanałowych gr. 20cm
- tynk cementowy 1,5 cm

A5

- płytki gresowe układane na kleju, gr 2cm/podłoga drewniana
- jastrych cementowy M12, zbrojony siatką z prętów Ø3, o oczku 10 na 10, gr. 5cm
- folia polietylenowa, gr. 0,2mm
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λD < 0,035 [W/mK], gr. 5cm
- strop z płyt kanałowych gr. 20cm
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λD < 0,035 [W/mK], gr. 14cm
- zaprawa klejowa do styropianu, zbrojona siatką z włókna szklanego
- grunt pod tynk
- cienkowarostwowy tynk akrylowy

A6

- deska komorowa, ryflowana, gr. 3cm
- konstrukcja ramowa z legarów komorowych
- gres biały, frakcja 10/16mm, gr. 2-3cm
- włóknina dyfuzyjna
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λD < 0,035 [W/mK], gr. 14cm
- hydroizolacja z folii EPDM np.: RESITRIX® SK W
- podkład gruntujący: asfaltowy roztwór modyfikowany kauczukiem do gruntowania
- strop z płyt kanałowych gr. 20cm
- tynk cementowy 1,5 cm

A7

- blacha na rąbek stojący CLASSIC PREMIUM, lub równoważna
- łaty drewniane 4 na 10 cm w rozstawie maks. 30cm
- kontrłaty drewniane 2,5 na 50 cm (szczelina wentylacyjna)
- wiatroizolacja wysokoprzepuszczalna 800g/m2/dobę lub Sd,0,03m
- konstrukcja drewniana dachu - wiazar kratowy
- wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła min. 0,035 W/mK, gr. 20cm
- wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła min. 0,035 W/mK, gr. 3cm, układana miedzy profilami CD,
- konstrukcja stalowa profili stalowych CD pod płyty włóknowe
- folia paroizolacyjna o Sd>105m
- płyta gipsowo włóknowa, gr. 12.5 mm x2, EI 30

B1

- tynk cienkowarstwowy zewnętrzny
- warstwa gruntująca
- zaprawa klejowa do styropianu, zbrojona siatką z włókna szklanego
- płyty z polistyrenu ekspandowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λD < 0,035 [W/mK], gr. 14cm
- zaprawa klejowa do styropianu
- istniejąca sciana ceglana
- tynk cementowo - wapienny

B2

- tynk cienkowarstwowy zewnętrzny
- warstwa gruntująca
- zaprawa klejowa do styropianu, zbrojona siatką z włókna szklanego
- płyty z polistyrenu ekspandowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λD < 0,035 [W/mK], gr. 14cm
- zaprawa klejowa do styropianu
- bloczek z betonu komórkowego odmiany 600, gr. 24cm
- tynk cementowo - wapienny

B3

- Deska elewacyjna, profil typu "Soft-Line"
- łaty drewniane 3 na 5 cm
- kontrłaty drewniane 2,3 na 5 cm
- zwiatroizolacja z papieru bitumizowanego
- płyta OSB, gr 1,5cm
- wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła λD < 0,035 [W/mK], gr. 14cm
- zaprawa klejowa do styropianu
- bloczek z betonu komórkowego odmiany 600, gr. 24cm
- tynk cementowo - wapienny

B4

- płyta gipsowa pełna MultiGips g. 8cm
- wełna mineralna PANELROCK o współczynniku przewodzenia ciepła min 0,035 [W/mK], gr. 5cm
- przerwa powietrzna gr. 1cm
- płyta gipsowa pełna MultiGips g. 10cm

B5

- płyta gipsowa pełna MultiGips g. 10cm

B6

- folia kubełkowa
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła λD < 0,035 [W/mK], gr. 14cm
- klej poliuretanowy do mocowania styropianu na hydroizolacji
- Hydroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 4mm
- podkład gruntujący
- istniejąca ściana piwniczna
- tynk cementowo wapienny gr. 1.5cm

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NAZWA INWESTYCJI / PROJECT NAME

Projekt zamienny do projektu objętego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 156/16 dla zamierzenia budowlanego: rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku usługowo - mieszkalnego wraz z budową wewnętrznych instalacji, rozbiórka budynku biurowo technicznego, przebudowa budynku sąsiedniego, zlokalizowanego na działce nr 328, przebudowa budynku sąsiedniego, przy ul. Plac Słoneczny 2, zlokalizowanego na działce nr 2499/1, przebudowa przyłącza wodociągowego, rozbiórka i budowa pozabudynkowej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa wewnętrznej pozabudynkowej instalacji elektrycznej.

LOKALIZACJA INWESTYCJI / PROJECT ADDRESS

Oświęcim Plac Słoneczny 4 dz. nr 2310/1, 315/1

INWESTOR / CLIENT

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 16C 32-600 Oświęcim

PODPIS / SIGNATURE

PROJEKTOWAŁ / DESIGNED BY: mgr inż. arch. Krzysztof Rudzielewicz nr upr. MPOIA/012/2009

OPRACOWAŁ / DRAWN BY: mgr inż. arch. Sebastian Macloszek

SPRAWDZIŁ / CHECKED BY: mgr inż. arch. Marek Ryszard Koziński nr upr. 205/Gd/99

FAZA PROJEKTU / STAGE: Projekt budowlany

NAZWA RYSUNKU / DRAWING NAME: Przekrój A-1

BRANŻA / BRANCH: Arch

NR RYSUNKU / DRAWING NO: A-6

SKALA / SCALE: 1 : 50

FORMAT / SIZE: A1

DATA / DATE: 10/10/16

ZMIANA / REVISION:

GLOBAL MIMAR POLSKA ARCHITECTURAL & ENGINEERING CONSULTANCY SP.Z O.O.

Global Mimar Polska
Ul.Władysława IV 39/4, 35-617 Rzeszów
www.globalmimar.com

Wszelka prawa bezwzględne. Rysunek ten podlega ochronie prawnej tłyczkie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.