

OZNACZENIA

- C_STD 512 — Projektowane grzejnik łazienkowy
- Projektowane grzejnik VN
- 5 +24 °C Φ: 4182 W — numer pomieszczenia - temperatura w pomieszczeniu
- Przewód zasilający obiegu c.o.
- Przewód powrotny obiegu c.o.
- 16x2.0 — Średnica rury PE [mm]
- Kocioł gazowy

Szczegół podłaczenia grzejnika

10 / 20 °C

Φ=893 W

22KV-600 920 mm

- grzejnik stalowy płytowy zaworowy, o wysokość H = 600 mm,L=920mm z podłaczeniem dolnym, z wbudowana wkładką zaworowa Danfoss (żółtą)

UWAGA

1. Instalacje C.O. prowadzoną w posadzce wykonac z rur tworzywowych PE .
2. Przejscia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach osłonowych.
3. Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe, z podłączeniem dolnym oraz łazienkowe
4. Proj. przewody instalacji c.o. prowadzić zgodnie z opisem technicznym oraz dokumentacją rysunkową.
5. Rurociągi prowadzić stosując kompensację naturalną.
6. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.
8. Rurociągi proj. instalacji izolować cieplnie, rodzaj i grubosc izolacji zgodnie z opisem technicznym

PROGALBUD
ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oświęcim
tel. 608 454 005
www.progalbud.pl progalbud@gmail.com

Tytuł projektu:
Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z Instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą.

Lokalizacja:	Oświęcim ul. Malczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746
Inwestor:	OTBS Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim
Stadium: Projekt budowlany	Branża: Sanitarna
Rzut piętra-instalacja c.o	Skala 1 : 100
Projektował: mgr inż. Anna Bęgziak up. nr MAP/0219/POOS/10	Podpis: Data 06.2019r
Sprawdzał: mgr inż. Krzysztof Drąg up. nr PDK/0163/POOS/05	Podpis: Nr rys. S-5