


Przyłacz gazu PE  
wg odrębnego  
opracowania

doprowadzenie gazu  
wg odrębnego  
opracowania

- UWAGI:
1. Przy robotach ziemnych i montażowych bezwzględnie wymagany jest nadzór geologiczny.
  2. Należy zachować szczególne wymogi bezpieczeństwa przy skrzyżowaniach z projektowanym uzbrojeniem podziemnym (zintenarowanym i niezintenarowanym) w tym wykonać:
    - wykopy ręczne
    - zabezpieczenie kabli, rurociągów i innych przewodów.
  3. Rzędne i wznioły są orientacyjne – należy starannie sprawdzić je na budowie.
  4. W przypadku różnicy rzędnych ze stanem istniejącym profil należy skorygować.
  5. Bezpośrednio należy stosować się do normatywnych odległości instalacji gazu od istniejących i projektowanych obiektów budowlanych.
  6. Rysunki i opis techniczny są opracowaniem zintegrowanym i należy je rozpatrywać wspólnie.
  7. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych zabezpieczeń/
  8. Instalacji/urządzeń nie ujętych w projekcie o wymogach przepisami związanymi.
  9. Niniejszy projekt jest projektem budowlanym i nie posiada szczegółowych rozmiarów oraz opisów typowych dla projektu wykonawczego.
  10. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania projektanta o wykrytych błędach przed wykonaniem prac budowlanych celem ich skorygowania.



- LEGENDA:
- 1 – przewód gazowy z rur PE
  - 2 – mufy (złączki) elektrooporowe
  - 3 – taśma odcinająca
  - 4 – kształtka przejściowa PE/Stal
  - 5 – izolacja rury stalowej taśmą izolacyjną
  - 6 – rura przewodowa stalowa

- OZNACZENIA:**
- Przewód gazu
  - - zawór kulowy
  - PRP** - punkt redukcji pomiarowy,

- UWAGI:
1. Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie.
  2. Przewody gazowe należy lokalizować powyżej wszystkich przewodów innych instalacji.
  3. Przewody instalacji gazowej prowadzić na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10 cm od innych przewodów instalacyjnych.
  4. W przypadku krzyżowania przewodów instalacji gazowej z innymi przewodami należy zachować odległość co najmniej 2 cm.

<b>PROGALBUD</b>		Tytuł projektu:	
ul. Unit Europejskiej 10 05-110 Świdów www.progalbud.pl		Budowa budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą.	
Lokalizacja:		Osiedle nr 4, Międzywielko 52, nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746	
Inwestor:		OTBS Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-400 Oświęcim	
Stadłurn: Projekt budowlany		Branża: Sanitarna	
Rozwinięcie instalacji gazu		Skala 1 : 100	
Projektował:		Podpis:	
mgr inż. Anna Bęgała		Data 06.2019r	
up, nr MAP/0219/POOS/10		Podpis:	
mgr inż. Krzysztof Drog		Nr rys. S-8	
Sprawdził:		up, nr PDK/0163/POOS/05	