



UWAGA

Należy zachować odległości normowe przewodu gazu od wszelkich otworów stolarki okiennej oraz drzwiowej, zgodnie z powyższym szczegółem

OZNACZENIA:

- DN40 – średnice rur stalowych
- 16 x 2,0 – średnice rur tworzywowych PE
- 20 x 2,0 – instalacja wody zimnej
- — — — — instalacja wody ciepłej
- — — — — instalacja kanalizacji
- — — — — instalacja GAZU

W1 – pion instalacji z.w., c.w.u. i cyrk.

K1 – pion kanalizacji sanitarnej

G1 – pion gazu

● – zawór kulowy odcinający

- — — — — bateria zlew
- — — — — bateria umywalkowa
- — — — — natrysk, wanna
- — — — — pralka, zmywarka
- — — — — toaleta

1. Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie.
2. Przewody gazowe należy lokalizować powyżej wszystkich przewodów innych instalacji.
3. Przewody instalacji gazowej prowadzić na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10 cm od innych przewodów instalacyjnych.
4. W przypadku krzyżowania przewodów instalacji gazowej z innymi przewodami należy zachować odległość co najmniej 2 cm.

UWAGA

1. Główne rozpraszające przewody poziome prowadzić w posadzce oraz w bruzdach ściennych. Wykonać z rur PE do wody pitnej.
2. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach osłonowych o średnicach o 2-dymensję większych od średnicy rury przewodowej.
3. Rurociągi prowadzić stosując kompensację naturalną.
4. Przewody układać ze spadkiem 2 promili w kierunku przyłącza.
5. Pod pionem na przewodzie ciepłej i zimnej wody zamontować zawory spustowe.
6. Przewody instalacyjne wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji izolować izolacją z pianki polietylenowej np. prod. firmy THERMAFLEX.
7. Projektowane przewody instalacji wody prowadzić zgodnie z opisem technicznym oraz dokumentacją rysunkową.
8. Całość instalacji kanalizacji podspodzkowej wykonać z rur PCV
9. Całość instalacji kanalizacji w budynku wykonać z rur PP

PROGALBUD

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oświęcim
tel. 608 454 005
www.progalbud.pl progalbud@gmail.com

Tytuł projektu:

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wewnętrznymi. Infrastrukturą towarzyszącą.

Lokalizacja: Oświęcim ul. Małczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746

Inwestor: OTBS Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim

Stadium: Projekt budowlany Branża: Sanitarna

Rzut piętra-instalacja wod kan gaz		Skala	1 : 100
Projektował:	mgr inż. Anna Bęgiak up. nr MAP/0219/POOS/10	Podpis:	Data 06.2019r
Sprawdzał:	mgr inż. Krzysztof Drag up. nr PDK/0163/POOS/05	Podpis:	Nr rys. S-2