



OZNACZENIA:

- Uziom fundamentowy (FeZn 30x4)
- Zwód poziomy (przewód odprowadzający) FeZn ø8mm
- Złącze probiercze w obudowie z PVC
- Iglica odgromowa (zwód pionowy)

UWAGI:

1. Przewód odprowadzający należy prowadzić pod tynkiem w rurkach SY 50.



progalbud		Tytuł projektu: Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej	
Biuro architektoniczno-budowlane ul.Łódź Europejskiej 10 32-600 Oświęcim tel. 33 876 28 31 www.progalbud.eu email: progalbud@gmail.com		Lokalizacja: Oświęcim ul. Malczewskiego dz. nr. 729,730,731,732,733, 734,735,736,737	
Stadium: Projekt architektoniczno – budowlany		Inwestor: OTBS Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim	
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA. TYP C		Branża: Elektryczna	
Projektował: mgr inż. Marek Olejcz upr. nr MAP/0141/PODC/06	Podpis:		Nr rys.: EL – 4
			Skala: 1:100
Sprawdził: mgr inż. Paweł Wrona upr. nr MAP/0063/PODC/11	Podpis:		Data: sierpień 2014r.