

A

10,0 cm	Pas żwiru szer. ~50 cm
	Warstwa ochronna magazynująca
	Warstwa ochronna antykorzeniowa
	Pokrycie dwuwarstwowe z papy
8,0 cm	Ocieplenie
	Paroizolacja – np. preparat gruntujący, papa termozgrzewalna lub samoprzylepna
25,0 cm	Strop żelbetowy
10,0 cm	Ocieplenie
1,5 cm	Tynk

B

	Warstwa roślinności
5,0 cm	Substrat
5,0 cm	Warstwa wegetacyjna z podsypki
	Warstwa filtrująca
	Warstwa drenująca
	Warstwa ochronna i ślizgowa
	Hydroizolacja
8,0 cm	Ocieplenie
	Paroizolacja – np. preparat gruntujący, papa termozgrzewalna lub samoprzylepna
25,0 cm	Podłoże betonowe
10,0 cm	Ocieplenie
1,5 cm	Tynk

C

1,5 cm	Płytki gresowe
	Elastyczna zaprawa klejąca
	Izolacja przeciwwodna
7,0 cm	Wylewka betonowa ze spadkiem 2% (od 4cm do 7cm)
6,0 cm	Polistyren ekstrudowany (XPS)
	Folia paroizolacyjna
16,0 cm	Strop żelbetowy 16 cm
6,0 cm	Polistyren ekstrudowany (XPS)
1,5 cm	Tynk mineralny

D

2,0 cm	Warstwa wykończeniowa 2,0 cm
5,0 cm	Jastrych cementowy M12, zbrojony siatką z prętów Ø3, o oczku 10 na 10cm
	folia polietylenowa
5,0 cm	polistyren ekspandowany akustyczny o współczynniku przewodzenia ciepła λED ≤ 0,037 [W/mK]
5,0 cm	Warstwa nadbetonu, klasa C30/37
20,0 cm	Płyty kanałowe, sprężone
1,5 cm	tynk cementowo–wapienny

E

2,0 cm	Warstwa wykończeniowa 2,0 cm
5,0 cm	Jastrych cementowy M12, zbrojony siatką z prętów Ø3, o oczku 10 na 10cm
	folia polietylenowa
5,0 cm	polistyren ekspandowany akustyczny o współczynniku przewodzenia ciepła λED ≤ 0,037 [W/mK]
25,0 cm	Strop żelbetowy
10,0 cm	Ocieplenie
1,5 cm	tynk cementowo–wapienny

F

	Blacha na rąbek stojący, kolor grafitowy
	Mata strukturalna
min 2,4 cm	Deskowanie pełne lub płyta OSB
	Membrana paroprzepuszczalna mocowana do kontrłat, nad warstwą izolacji termicznej.
3,5 cm	Kontrłaty
22,0 cm	Krokwie
20,0 cm	Wełna mineralna pomiedzy krokwiami o współczynniku przewodzenia ciepła λED ≤ 0,040 [W/mK]
5,0 cm	Łaty 5x5cm
5,0 cm	Wełna mineralna pomiedzy łatami o współczynniku przewodzenia ciepła λED ≤ 0,040 [W/mK]
3,0 cm	Profile aluminiowe pod płyty GK–F
2,5 cm	Płyty GK–F, 2x1,25cm

H

1,0 cm	Posadzka z żywicy epoksydowej
13,0 cm, – 7,0 cm	wylewka betonowa zbrojona
5,0 cm	Polistyren ekspandowany o współczynniku przewodzenia ciepła λED ≤ 0,037 [W/mK]
0,5 cm	Papa termozgrzewalna
25,0 cm	Płyta żelbetowa wg. proj konstrukcji
10,0 cm	chudy beton
25,0 cm	podbudowa tłuczeniowa, zagęszczona mechanicznie
	istniejące podłoże zagęszczone mechanicznie

NAZWA INWESTYCJI / PROJECT NAME

Projekt budynku mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową parkingu oraz drogi wewnętrznej.

LOKALIZACJA INWESTYCJI / PROJECT ADDRESS

Oświęcim Ul. Sadowa dz. nr 289/178

INWESTOR / INVESTOR

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 16C 32-600 Oświecim

GLOBAL MIMAR POLSKA ARCHITECTURAL & ENGINEERING CONSULTANCY SP.ZO.O.

Global Mimar Polska
Ul.Władysława IV 39/4, 35-617 Rzeszów
www.globalmimar.com

		PODPIS / SIGNATURE
PROJEKTOWAŁ / DESIGNED BY	mgr inż. arch. Krzysztof Rudzlelewicz nr upr. MPOIA/012/2009	
OPRACOWAŁ / DRAWN BY	mgr inż. arch. Sebastian Macioszek Inż. arch. Anna Czyż	
SPRAWDZIŁ / CHECKED BY	mgr inż. arch. Marek Kozlński nr upr. 205/Gd/99	
FAZA PROJEKTU / STAGE	Projekt Budowlany	
NAZWA RYSUNKU / DRAWING NAME	Przekrój BB	

BRANŻA / BRANCH	NR RYSUNKU / DRAWING NO	SKALA / SCALE	FORMAT / SIZE
Arch	A-06	1 : 100	A3

DATA / DATE	ZMIANA / REVISION
10/07/17	

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.