



UMIADA, WZGLĘDNE ELEMENTY NIEOPISANE NA RZUCNOKACH WYKONANE ZGODNIE Z OGRANICZAJĄCYMI PRZEPISANAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKOWI TECHNICZNYMI JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USTUPOW.

**Uwaga:** Technologia i materiały użyte w projekcie są przyszłowe. Szczegółowe rozwiązania instalacji elektrycznej zostają przedstawione w projekcie wykonawczym, który jest tematem osobnego opracowania. Dopaszać się będzie innych materiałów i rozwiązań o różnorodnych lub wyższych parametrach technicznych po konsultacji z autorem projektu.

Wszystkie przedziały i przepustowości kablowe przez słany i stropy należy wykonać w murach ochronnych. Przegląd przez strefy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić przy pomocy paneli ogniochronnej CP 620 HLT II E120

Date	
16/02/2017	Rare Compounds El Peño
N° requests:	
E4	
Status:	
1-100	

[illegible]