
LEGENDA
G1 - FLAT LED 600 3200lm 40W + RAMKA
G2 - COSMO APEX LED 1060 640 35W IP66
G3 - AMARO 320 23W IP44
G3AW - AMARO 320 AWLED 23W IP44 WD
G4 - DN140 MINI LED 10W IP54
YUN -A1TA1H CR
VDN -ALK1TA1H WD
AWSM - OP3-A4x1x3TA1N VWD IP65
EWSN - OP3-A4x1TA1N N (-20ST) IP65
OP1 - Oprawa typ MONITOR1 IP40 LED OP1-A1,2TA1N + PIKTOGRAM
DS1 - Oprawa typ MONITOR2 IP40 LED DS1-A1,2TA1N + PIKTOGRAM
OP2 - Oprawa typ MONITOR1 LED OP2-A1,2TA1N IP65 + PIKTOGRAM
DS2 - Oprawa typ MONITOR2 LED DS2-A1,2TA1N IP65 + PIKTOGRAM
OP10 - Oprawa typ OP10-A1,2TA1N
Legenda:
gniazdo wtynkowe
gniazdo wtynkowe IP44
gniazdo 3-fazowe
instalacja telewizyjna lokalizacje ustalić z inwestorem
instalacja teletechniczna
instalacja internetowa, gniazdo 2x RJ45
wypust odc. boczny - kinkiet
wypust oświetleniowy/gondola
przycisk zwierny
łącznik jednobiegunowy
łącznik dwubiegunowy
łącznik schodowy
podwójny łącznik schodowy
łącznik krzyżowy
czujnik ruchu
kinkiet z czujnikiem ruchu
domofon lokalizacje ustalić z inwestorem
wywietrznik
zasilanie wentylatora
magistrala szyna wyrównawcza
pomocnicza szyna wyrównawcza
główna szyna wyrównawcza
Przycisk pożarowy
TR tablica rozdzielcza
Szafka Telekomunikacyjna, podtynkowa lub natynkowa - dokładne jej miejsce ustalimy z zarządcą
Główny Punkt Sytuacyjny - szafka 400
UWAGA!
WSZYSTKIE ELEMENTY NIEOPISANE NA RYSUNKACH WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOW.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI LUB POTRZEBY UZYSKANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI INFORMACJI dot. PROJEKTU BUDOWLANEGO KONTAKTOWAĆ NALEŻY SIĘ NIEZWŁOCZNIE Z AUTOREM PROJEKTU
Uwaga:
Technologie i materiały użyte w projekcie są przykładowe. Szczegółowe rozwiązania instalacji elektrycznej zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym, który jest tematem odrębnego opracowania.
Dopuszcza się użycie innych materiałów i rozwiązań o równorzędnych lub wyższych parametrach technicznych po konsultacji z autorem projektu
Wszystkie przejścia i przepusty instalacyjne przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach ochronnych. Przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić przy pomocy pianki ognochronnej CP 620 MULTI E120
Znaki wskazujące kierunki ewakuacji uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw ppoż.
Obiekt: Projekt budynku mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową parkingu oraz drogi wewnętrznej Oświęcim, ul. Sadowa, dz. nr 289/178; 289/179
Data: 16.07.2017
Temat: INSTALACJA GNIAZD 230/400 V ORAZ OŚWIETLENIA
Rzut Kondygnacji
Inwestor: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 16C 32-600 Oświecim
Parter
Projektował: Paweł Gniadkowski
Opracował: Daniel Drag
Sprawdził: Zdzisław Mazurek
Nr rysunku: E2
Skala: 1:100