

LEGENDA
G1 - FLAT LED 600 3200lm 40W + RAMKA
G2 - COSMO APEX LED 1060 840 35W IP65
G3 - AMARO 320 23W IP44
G3AW - AMARO 320 AW LED 23W IP44 WD
G4 - DN140 MINI LED 10W IP54
VUN -A1TA1H CR
VDN -A4X1TA1H WD
AW3M - OP3-A1x3TA1N VWD IP65
EW3N - OP3-A4x1TA1N N (-20ST) IP65
OP1 - Oprawa typ MONITOR1 IP40 LED OP1-A1,2TA1N
+ PIKTOGRAM
DS1 - Oprawa typ MONITOR2 IP40 LED DS1-A1,2TA1N
+ PIKTOGRAM
OP2 - Oprawa typ MONITOR1 LED OP2-A1,2TA1N IP65
+ PIKTOGRAM
DS2 - Oprawa typ MONITOR2 LED DS2-A1,2TA1N IP65
+ PIKTOGRAM
OP10 - Oprawa typ OP10-A1,2TA1N

Legenda:

	gniazdo wtykowe
	gniazdo wtykowe IP44
	gniazdo 3-faz
	instalacja telewizyjna (lokalizacje ustalić z inwestorem)
	instalacja telefoniczna
	instalacja internetowa, gniazdo 2x RJ45
	wypust ośw. boczny - kinkiet
	wypust oświetleniowy/gondola
	przycisk zwierny
	łącznik jednobiegunowy
	łącznik dwubiegunowy
	łącznik schodowy
	podwójny łącznik schodowy
	łącznik krzyżowy
	czujnik ruchu
	kinkiet z czujnikiem ruchu
	donofon
	dzwonek
	zasl. 3-faz, 1-faz
	zasilanie wentylatora
MSW PSW GSW	miejscowa szyna wyrównawcza pomocnicza szyna wyrównawcza główna szyna wyrównawcza
	Przycisk pożarowy
TR	tablica rozdzielcza
	Szafka Teleinformatyczna, podtynkowa lub natynkowa - dopuszcza się wnętrz szafki z zasilem
	Główny Punkt Systrykacyjny - szafka 40U

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY NIEOPISANE NA RYSUNKACH WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOW.

W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI LUB POTRZEBY UZYSKANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI INFORMACJI dot. PROJEKTU BUDOWALNEGO KONTAKTOWAĆ NALEŻY SIĘ NIEZWŁOCZNIE Z AUTOREM PROJEKTU

Uwaga:

Technologie i materiały użyte w projekcie są przykładowe. Szczegółowe rozwiązania instalacji elektrycznej zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym, który jest tematem odrębnego opracowania. Dopuszcza się użycie innych materiałów i rozwiązań o równorzędnych lub wyższych parametrach technicznych po konsultacji z autorem projektu

Wszystkie przebicia i przepusty kablowe przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach ochronnych. Przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić przy pomocy pianki ogniochronnej CP 620 MOLTI EI120

Obiekt:	Projekt budynku mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową parkingu oraz drogi wewnętrznej Oświęcim, ul. Sadowa, dz. nr 289/178; 289/179	Data: 16.07.2017
Temat:	INSTALACJA GNIAZD 230/400 V ORAZ OŚWIETLENIA	Rzut Kondygnacji
Inwestor:	Oświęcimskie Towarzystwo Budowlane Społecznego Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 16C 32-600 Oświęcim	III Piętro
Projektował: Paweł Gniadkowski	Opracował: Daniel Drąg Sprawdził: Zdzisław Mazurek	Nr rysunku: E5
		Skala: 1:100