

LEGENDA
G1 - FLAT LED 600 3200lm 40W + RAMKA
G2 - CORKO APEX LED 1060 840 35W IP66
G3 - AMARO 320 23W IP44
G3AW - AMARO 320 AW LED 23W IP44 WD
G4 - DN140 MINI LED 10W IP54
VUN -A4KTTA1H OR
VDN -A4KTTA1H WD
AW3M - OP3-A1xST1A1N VHD IP65
EWSN - OP3-A4xTTA1N N (-20ST) IP65
OP1 - Oprawa typ MONITOR1 IP40 LED OP1-A1.2TA1N + PIKTOGRAM
DS1 - Oprawa typ MONITOR2 IP40 LED DS1-A1.2TA1N + PIKTOGRAM
OP2 - Oprawa typ MONITOR1 LED OP2-A1.2TA1N IP65 + PIKTOGRAM
DS2 - Oprawa typ MONITOR2 LED DS2-A1.2TA1N IP65 + PIKTOGRAM
OP10 - Oprawa typ OP10-A1.2TA1N

Legenda:

- gniazdo elektryczne
- gniazdo elektryczne IP44
- gniazdo 3-fazowe
- instalacja telewizyjna (lokalizacje ustalić z inwestorem)
- instalacja telefoniczna
- instalacja internetowa, gniazdo 8x RJ45
- wypust dla boczny - kinkiet
- wypust oświetleniowy/gondola
- przycisk zwierny
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik schodowy
- podwójny łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy
- czujnik ruchu
- kinkiet z czujnikiem ruchu
- domofon
- dzwonek
- zasil. 3-faz. 1-faz.
- pastorie wentylatora
- miejscowa szyna wyrównawcza
- pomocnicza szyna wyrównawcza
- główna szyna wyrównawcza
- Przycisk pożarowy
- tablica rozdzielcza
- Siatka teletransyzycja, pastorowa lub natynkowa. Wewnątrz na stałe zawinięć kabel.
- Główny Punkt Systemowy/Hy - szafka 40U

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY NIEOPISANE NA RYSUNKACH WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOW.

W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI LUB POTRZEBY UZYSKANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI INFORMACJI dot. PROJEKTU BUDOWLANEGO KONTAKTOWAĆ NALEŻY SIĘ NIEZWŁOCZNIE Z AUTOREM PROJEKTU

Uwaga:

Technologie i materiały użyte w projekcie są przykładowe. Szczegółowe rozwiązania instalacji elektrycznej zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym, który jest tematem odrębnego opracowania. Dopuszcza się użycie innych materiałów i rozwiązań o równorzędnych lub wyższych parametrach technicznych po konsultacji z autorem projektu

Wszystkie przebicia i przepusty kablowe przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach ochronnych. Przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić przy pomocy pianki ognioochronnej OF 600 HILTI EI120

Obiekt: Projekt budynku mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową parkingu oraz drogi wewnętrznej Oświęcim, ul. Sadowa, dz. nr 269/178; 269/179	Data: 16.07.2017
Temat: INSTALACJA GNIAZD 230/400 V ORAZ OŚWIETLENIA.	Rzut: Kondygnacji IV Piętro
Inwestor: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 16C 32-600 Oświecim	Nr rysunku: E6
Projektował: Paweł Gniadkowski Opracował: Daniel Drąg Sprawdził: Zdzisław Mazurek	Skala: 1:100