

Wykonawca:
Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.
ul. Uniwersytecka 10 32-400 Olkusz
Mała Ostrowska 2 Kraków
Tytuł projektu:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową ogrodzenia i drogi wewnętrznej w Olkuszu przy ul. Sadowej na dz. nr 289/178
Branża:
INSTALACYJNA SANITARNA
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł:
Ogólnopolski Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 16C 32-400 Olkusz
Tytuł:
SCHEMAT INSTALACJI GAZU
Projektant:
mgr inż. Anna Zwierzyńska-Fulga
Sprawdzający:
mgr inż. Beata Gowin
Opracował:
mgr inż. Aleksander Szczurek
Data:
Wrzesień 2017r.
Nr rys.
Skala:
1:100
Nr rysunku:
S-G-01
UWAGA:
– Przewody gazowe w budynku należy kolorować powyżej wszystkich przewodów innych instalacji
– Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzić na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10cm
– W przypadku krzyżowania przewodów instalacji gazowej z innymi przewodami należy zachować odległość
– Rury gazu prowadzić przez przegrody w rurach ochronnych co najmniej 2 cm
LEGENDA:
przewód instalacji gazowej
ZPR – zestaw pomiarowo – redukcyjny
ZPR – wykonać zgodnie z projektem przyłącza gazu
PRZEJŚCIE P-POZ
DN65
DN50
RURA STALOWA BEZ SZWU SPAWANA
SKRZYNKA GAZU WG PROJ. PRZYŁĄCZA
SKRZYNKA Z ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM DN65
PRZYŁĄCZE GAZU WG GORZELNEGO OPRACOWANIA




Wykonawca:
Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.
ul. Uniwersytecka 10 32-400 Olkusz
Mała Ostrowska 2 Kraków
Tytuł projektu:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową ogrodzenia i drogi wewnętrznej w Olkuszu przy ul. Sadowej na dz. nr 289/178
Branża:
INSTALACYJNA SANITARNA
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł:
Ogólnopolski Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 16C 32-400 Olkusz
Tytuł:
SCHEMAT INSTALACJI GAZU
Projektant:
mgr inż. Anna Zwierzyńska-Fulga
Sprawdzający:
mgr inż. Beata Gowin
Opracował:
mgr inż. Aleksander Szczurek
Data:
Wrzesień 2017r.
Nr rys.
Skala:
1:100
Nr rysunku:
S-G-02
LEGENDA:
przewód instalacji gazowej
ZK – zawór kołnierzowy do gazu
1 – zawór odcinający kołnierzowy DN65
2 – zawór MSV DN65
ZPR – zestaw pomiarowo – redukcyjny
KG – kocioł gazowy 125kW
Vn=14 m³/h
ZK – zawór kulowy
F – filtr do gazu stukowany dn40
DETEKTOR GAZU
SYGNALIZATOR
ŚWIETLNO-AKUSTYCZNY
CENTRALA ASBIG
PRZEJŚCIE P-POZ
DN40
DN65/DN50
DN65
DN65
DN50
PRZYŁĄCZE GAZU WG GORZELNEGO OPRACOWANIA
PRZEJŚCIE SZCZELNE
ZPR
KUREK GŁÓWNY