



Oświęcim, dnia 7 lipca 2016r.

Znak sprawy:  
GM-o.7021.6.37.2016.II

**PROGALBUD Sp. z o.o.**  
**ul. Unii Europejskiej 10**  
**32-600 Oświęcim**

Odpowiadając na pismo z dnia 15 czerwca 2016r. (data wpływu do Urzędu Miasta: 21 czerwiec 2016r.), znak: PGB/D/15/VI/16 w sprawie możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego, parkingów oraz drogi wewnętrznej na terenie działki nr 289/181 – uprzejmie informuję, że zapewniam odbiór wód opadowych i roztopowych. Włączenie może nastąpić poprzez wpięcie do kolektora kanalizacji deszczowej Ø500, zlokalizowanego wzdłuż ul. Zagrodowej.

Włączenie do kanalizacji należy wykonać na następujących warunkach:

- przyłącze kanalizacyjne powinno być wykonane przez uprawnionego wykonawcę na podstawie opracowanego i uzgodnionego z Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim projektu budowlano-wykonawczego,
- włączenie do kanalizacji deszczowej należy wykonać poprzez istniejące studzienki rewizyjne,
- na załamaniach i zmianach kierunku przyłącza kanalizacyjnego wykonać studzienki rewizyjne,
- przyłącze należy wykonać z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy nie mniejszej niż 160 mm,
- włączenia do istniejącej studzienki kanalizacyjnej może nastąpić po wykonaniu przyłącza oraz po dokonaniu odbioru technicznego. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest zgłoszenie przez wykonawcę do Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim wybudowanego przyłącza i spisanie protokołu odbioru technicznego,
- wykonane przyłącze kanalizacyjne pozostaje własnością inwestora,
- zabrania się odprowadzania do kanalizacji deszczowej ścieków innych niż wody opadowe,
- ścieki deszczowe z terenu parkingów, których powierzchnia łącznie przekracza 0,1ha - przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej powinny być podczyszczane. Powyższe należy zrealizować poprzez zabudowę urządzenia służącego do podczyszczania ścieków deszczowych,

- po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego,
  - na lokalizację przyłącza kanalizacji opadowej w pasie drogowym ulicy należy uzyskać stosowne zezwolenie zarządcy drogi - na etapie projektowania inwestycji,
  - w przypadku kolizji trasy projektowanego przyłącza z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy dokonać uzgodnienia przebiegu trasy z właścicielem tego uzbrojenia.
- Jednocześnie informuję, że istniejąca kanalizacja deszczowa Ø300 w rejonie projektowanego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego nie stanowi własności Gminy Miasto Oświęcim. Z posiadanych informacji wynika, że właścicielem kanalizacji deszczowej Ø300 jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Miejskiej  
*mgr inż. Anna Kotodziej*

Otrzymują:

1. Adresat,
2. GM-o. - a/a.